

いわき市との公害防止協定に基づくばい煙発生施設の測定結果情報の公開について

ばいじんに関しては、四半期ごとにいわき市へ報告を行っておりますが、その測定結果については下表の通りとなっております。
(ホームページへの公開については2016年度より実施)

表. ばいじん測定結果

測定項目	ばいじん g/m ³ N		
	4B	PB-1	PB-2
2016/4/20		<0.001	0.001
2016/4/29	0.0053		
2016/6/21	0.0014		
2016/8/16	0.0028		
2016/10/13	0.0019		
2016/11/30	0.0010		
2017/1/23	0.0032		
2017/3/21	0.0014		
2017/5/9	0.0012		
2017/7/5	0.0013		
2017/8/30	0.0010		
2017/10/25	0.0012		
2017/12/21	0.0015		
2018/2/15	0.0017		
2018/4/13		0.002	0.002
2018/4/30	0.0010		
2018/6/18	0.0034		
2018/8/18	0.0035		
2018/10/2	0.0020		
2018/11/27	0.0023		
2019/1/16	0.0015		
2019/3/12	0.0014		
2019/5/8	0.0013		
2019/5/28	0.0022		
2019/5/30		0.007	
2019/7/5			0.014
2019/7/16	0.0018		
2019/9/6	0.0012		
2019/10/24	0.0026		
2019/12/11	0.0016		
2020/2/7	0.0017		
2020/4/21		0.002	0.005
2020/4/30	0.0009		
2020/6/25	0.0034		
2020/8/17	0.0009		

大気汚染防止法ばいじん排出基準
PB-1,PB-2 : 0.25g/m³N
4B : 0.10g/m³N

※4B=4号ボイラー(発電・蒸気) PB-1=パッケージボイラー-1(蒸気) PB-2=パッケージボイラー-2(蒸気)